



Ergänzungen
zu den
TAB 2019 Mitteldeutschland
der Stadtwerke Burg
Energienetze GmbH



Trennvorrichtungen für Inbetriebsetzung und Kundenanlage

Entsprechend der Wahlmöglichkeit nach VDE-AR-N 4101 ist im Netz der Stadtwerke Burg Energienetze GmbH nach dem Zähler im oberen Anschlussraum ein sperr- und plombierbares Schaltgerät mit mindestens Lastschaltvermögen einzubauen. Hierzu kann auch ein Übergeordneter RCD genutzt werden.