

**Bestätigung der technischen Vorgaben nach
§ 9 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)**

Stadtwerke Burg Energienetze GmbH
Niegripper Chaussee 38 a - 39288 Burg

Eingangsstempel VNB



Angaben zur Anlage

[Redacted]

Name des Anlagenbetreibers

[Redacted]

Anlagenart (PV, Wind, BHKW,...)

[Redacted]

Leistung der Anlage [kW, kWp]

Anlagenstandort

[Redacted]

Straße, Hausnummer

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Postleitzahl

[Redacted]

Gemarkung

[Redacted]

Flur

[Redacted]

Ort

Flurstück

Auszug aus EEG 2021 § 9 Abs. (2) Bis zum Einbau eines intelligenten Messsystems unbeschadet Vorgaben §14a EnWG

1. Betreiber von Anlagen und KWK-Anlagen müssen ihre Anlagen mit einer installierten Leistung von **mehr als 100 Kilowatt** mit technischen Einrichtungen ausstatten, mit denen der Netzbetreiber jederzeit
 - a. die Ist-Einspeisung abrufen kann

und

 - b. die Einspeiseleistung stufenweise oder, sobald die technische Möglichkeit besteht, stufenlos ferngesteuert reduzieren kann.
2. Betreiber von Anlagen und KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung von **mehr als 25 Kilowatt und höchstens 100 Kilowatt**, müssen die Pflicht nach Punkt 1. b erfüllen.
3. Betreiber von **Solaranlagen** mit einer installierten Leistung von **höchstens 25 Kilowatt**, müssen
 - a) die Pflicht nach Punkt 2. erfüllen

oder

- b) am Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit dem Netz, die maximale Wirkleistungseinspeisung auf 70% der installierten Leistung begrenzen.

Meine Anlage verfügt über eine technische Einrichtungen zur:

(Zutreffendes ankreuzen)

Anlagen ≥ 100 kW

ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung + Abruf der Ist-Einspeisung

Anlagen 25 kW bis 100 kW

ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung

PV - Anlagen ≤ 25 kW

ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung

oder

Begrenzung der maximalen Einspeiseleistung auf 70% der installierten Leistung () fest, () dynamisch auf _____ kW

**Hiermit bestätige ich, dass meine Anlage den technischen Vorgaben nach § 9 EEG 2021 entspricht.
Das Inbetriebsetzungsprotokoll des Funkrundsteuergerätes bzw. der Nachweis der Leistungsreduktion ist beigelegt.**

[Redacted]

Ort, Datum

[Redacted]

Unterschrift Anlagenbetreiber

[Redacted]

Ort, Datum

[Redacted]

Unterschrift Anlagenerrichter