



# **Ergänzungen**

**zu den**

## **TAB 2023 v2.0**

**der Stadtwerke Burg**  
**Energienetze GmbH**



## **Trennvorrichtungen für Inbetriebsetzung und Kundenanlage**

Entsprechend der Wahlmöglichkeit nach VDE-AR-N 4100 ist im Netz der Stadtwerke Burg Energienetze GmbH nach dem Zähler im oberen Anschlussraum ein sperr- und plombierbares Schaltgerät mit mindestens Lastschaltvermögen einzubauen. Hierzu kann auch ein Übergeordneter RCD genutzt werden.